Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15, tel. 81 532 42 81, fax 81 532 19 10
Centralne Laboratorium
20-245 Lublin, ul. Zawilcowa 10, tel. 81 746 03 24, tel/fax 81 746 30 83
e-mail: laboratorium@aqua.mpwik.lublin.pl http://www.mpwik.lublin.pl

AB 383

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 3107/19

Nazwa i adres klienta: Gmina Wólka
20-258 Lublin, Jakubowice Murowane 8

Zlecenie / umowa: zlecenie z dnia 23.07.2019 r.

Miejsce / pkt pobierania próbki: WZZ Sobianowice - Szkoła Podstawowa w Pliszczynie - łazienka męska / kran nad umywalką

Badany obiekt: woda

Opis próbki: próbka jednorazowa

Dane próbobiorcy: A.Kołłątaj (prac.Laboratorium)

Sposób pobierania próbki: PN-ISO 5667-5:2017-10 A

Data / godz. pobierania próbki: 31.07.2019 / 11.05

Stan próbki: prawidłowy

Data przyjęcia próbki: 31.07.2019

Data rozpoczęcia / zakończenia badań: 31.07.2019 / 31.07.2019

Identyfikacja obiektu badania: 3441/19

L.p.	Badany parametr	Jednostka miary	Wynik badania 1)	Dopuszczalna wartość parametrów 2)	Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze
Badanie fizyko-chemiczne					
1	Mętność A	NTU	0.64±0.13	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0	PN-EN ISO 7027-1:2016-09

A - Badany parametr akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji (Nr akredytacji AB 383. Aktualny zakres akredytacji: www.pca.gov.pl)
1) - wyniki badań przedstawiono z niepewnością rozszerzoną przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2
2) - na podstawie Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017, poz.2294).
Decyzja o zatwierdzeniu metod badawczych i parametrów zostały zatwierdzone przez PPIS w Lublinie - pismo HK-720/371/2018 z dnia 26.11.2018 r.
Dla badań fizyko-chemicznych podawana jest niepewność łączna (pobierania próbek i analizy).

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Bez pisemnej zgody Centralnego Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

KIEROWNIK Pracowni Pobierania Próbek Centralne Laboratorium Andrzej Kołłątaj	STARSZY SPECJALISTA Centralne Laboratorium dr n. chem. Michał Kuryło	Z-CA KIEROWNIKA Centralnego Laboratorium Grażyna Nahuluk
01.08.2019		
Data sporządzenia sprawozdania	Autoryzacja	Kierownik Laboratorium

KONIEC