

KOMUNIKAT

Gmina Annopol informuje, że w przeprowadzonych badaniach jakości wody w ramach nadzoru urzędowego z Ujęcia Annopol ul. Puławska stwierdzono w dwóch punktach zanieczyszczenie mikrobiologiczne tj.

- bakterie z grupy coli
- bakterie Escherichia coli

Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Wodę nie nadaje się do picia, przygotowania posiłków, mycia owoców i warzyw, kontaktów z jamą ustną, mycia naczyń i sztućców.

Dostawca zapewni punkt zastępczy wody o odpowiedniej jakości cysterną do wody pitnej.

Jako działania naprawcze wprowadzono chlorowanie zwiększoną dawką podchlorynu, a następnie płukanie sieci.

Komunikat dotyczy mieszkańców Annopol ul. Puławska.

Z up. BURMISTRZA


mgr. Marika Kucal
Sekretarz Gminy