



**Wójt Gminy Borzechów**

24-224 Borzechów

Tel. 81 511-17-02, -03  
Fax: 81 511-10-24  
e-mail: ug@borzechow.eu

Borzechów, dnia 6 czerwca 2023 r.

Dotyczy sprawy nr: INFR.2600.7.2023  
dla zdania pn.: „Modernizacja budynku OSP w Kępie Kolonii”.

### **Wyjaśnienie do treści zapytania ofertowego.**

**Zamawiający:** Gmina Borzechów, Borzechów 1, 24-224 Borzechów, udziela wyjaśnień na zdane pytania do ww. zapytania ofertowego oraz załącza poprawione aktualne załączniki na których należy złożyć ofertę.

#### **Pytanie nr 1**

„W kosztorysie i przedmiarze robót nie uwzględniono kanałów spalinowych i wentylacyjnych zewnętrznych do adoptowanego pomieszczenia kotłowni.”

#### **Odpowiedź:**

*W poz. Nr 8 kosztorysu ofertowego dotyczącej dostawy i montażu kotła gazowego uwzględnić i wyszacować należy komin (przewód powietrzno-spalinowy) wyprowadzony po zewnętrznej ścianie budynku ponad dach oraz otwór wentylacyjny dla pomieszczenia kotłowni średnicy min. 150 mm wykonany przez ścianę zewnętrzną zaopatrzonej w kratki wentylacyjne.*

#### **Pytanie nr 2**

„W przedmiarze nie uwzględniono zapisów z projektu budowlano wykonawczego CO dotyczącego wyposażenia pomieszczenia 103. Mianowicie wymiany skrzydła drzwiowego, dostawy stołu gastronomicznego 120x200 oraz dostawy 4 szt regałów. W przedmiarze uwzględniono tylko wyposażenie w te materiały pomieszczenia 104. Czy należy doliczyć wspomniane wyposażenie?”

#### **Odpowiedź:**

*Dokonuje się zmiany w poniższych pozycjach kosztorysu, które otrzymują następujące brzmienie:*

- pozycja nr 41: było  $0,8 \times 2,00 = 1,60 \text{ m}^2$  , jest  $0,8 \times 2,00 \times 2 = 3,20 \text{ m}^2$ .
- pozycja nr 52: było szt. 1, jest szt. 2.
- pozycja nr 53: było szt. 4, jest szt. 8.

#### **Pytanie nr 3**

„Proszę o podanie wymiarów zmywarki z wypażarką.”



**Wójt Gminy Borzechów**

24-224 Borzechów

Tel. 81 511-17-02, -03  
Fax: 81 511-10-24  
e-mail: ug@borzechow.eu

**Odpowiedź:**

Wymiary zmywarki z wypażarką:

- wykonana ze stali nierdzewnej,
- szerokość: 565 mm
- wysokość: 680 mm
- głębokość: 835 mm
- długość cyklu pracy: 120/180 s
- napięcie: U:230/400 V
- moc elektryczna: 3,4/4,9 kW

Wykonawcy składający ofertę cenową na ww. postępowanie winni pobrać aktualne załączniki uwzględniające powyższe zmiany.

**WOJT**  
*Zenon Madzela*

*be la*