





- symbol: grzejnik płytowy, stalowy typ C
- C11-60 1,100 m 527 W opis: grzejnik typ C11, wysokość 60 [cm], długość 1,1 [m], moc grzewcza 527 [W]
- symbol: pompa obiegowa instalacji c.o.
- Punkt pracy H 1,48 m Q 0,90 m³/h opis pompy: H – wysokość podnoszenia w [m], Q – wydatek przepływu [m³/h]
- symbol: pion instalacji grzewczej
- CAL 231 GL dn 15 opis: zawór termostatyczny z głowicą, średnica dn15, nastawa 2
- 4 Pomieszczenie 21°C 2546 W opis: pomieszczenie nr, nazwa, temp. projektowa, zapotrzebowanie na moc cieplną [W]
- dn 12 A 527 W opis: rura średnicy dn12, typ A, moc cieplna czynnika przepływającego przez rurę 527 [W]

Nazwa:	Budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizacja pomieszczeń		
Adres:	Dz. nr ew. 300/2, obr. Kępa Kolonia gm. Borzechów		
Inwestor:	Ochotnicza Straż Pożarna w Kolonii Kępie		
Nazwa rys:	Instalacja c.o. – rzut parteru		Nr rys. 01
Skala:	1:100	Data:	
Projektant:			
mgr inż. Grzegorz Taradys upr. nr LUB/0056/POS/17			



- symbol: grzejnik płytowy, stalowy typ CV
- CV33-60 1,100 m 1086 W n3 opis: grzejnik typ CV33, wysokość 60 [cm], długość 1,1 [m], moc grzewcza 1086 [W], nastawa 3
- symbol: pion instalacji grzewczej
- (103) Pom.magazynowe 21°C 1086 W opis: pomieszczenie nr, nazwa, temp. projektowa, zapotrzebowanie na moc ciepła [W]
- dn 12 A 527 W opis: rura średnicy dn12, typ A, moc cieplna czynnika przepływającego przez rurę 527 [W]

Nazwa:	Budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizacja pomieszczeń		
Adres:	Dz. nr ew. 300/2, obr. Kępa Kolonia gm. Borzechów		
Inwestor:	Ochotnicza Straż Pożarna w Kolonii Kępie		
Nazwa rys.:	Instalacja c.o. - rzut piętra		Nr rys. 02
Skala:	1:50	Data:	05.2022
Projektant:			
mgr inż. Grzegorz Taradyś upr. nr LUB/0056/POS/17			



- C11-60
527 W

1,100 m

opis: grzejnik typ C11, wysokość 60 [cm], długość 1,1 [m], moc grzewcza 527 [W]
- CV33-60
1414 W

1,200 m

opis: grzejnik typ CV33, wysokość 60 [cm], długość 1,2 [m], moc grzewcza 1414 [W], nastawa 3
- ④

opis: numer pomieszczenia w którym znajduje się grzejnik

Nazwa:	Budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizacja pomieszczeń		
Adres:	Dz. nr ew. 300/2, obr. Kępa Kolonia gm. Borzechów		
Inwestor:	Ochotnicza Straż Pożarna w Kolonii Kępie		
Nazwa rys.:	Rozwinięcie aksonometryczne instalacji c.o.	Nr rys.	03
Skala:	1:100	Data:	05.2022
Projektant:			
mgr inż. Grzegorz Taradyś			
upr. nr LUB/0056/POS/17			