



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LUBLINIE

Lublin, dnia 2022-11-23

20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 12
tel. 81 532 97 05, faks 81 532 47 23
psse.lublin@sanepid.gov.pl ePUAP: psse_lublin

Egz. Nr 1

HK.903.1.427.2022.EK

**Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Wólka Sp. z o. o.
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin**

DECYZJA HK.9012.3.62.2022.EK

Na podstawie

- art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 27 ust. 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.),
- § 3 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt. 4, ust. 7, ust. 9, § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
- art. 10 § 2, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.),

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody Nr DL.9051.1.1433.2022 (wynik cząstkowy nr 1), Nr DL.9051.1.1435.2022 (wynik cząstkowy nr 1) z dnia 23.11.2022 r., sporządzonymi przez Dział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Lublinie, wody pobranej w dniu 22.11.2022 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sobianowice gm. Wólka

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie
stwierdza
brak przydatności wody do spożycia
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sobianowice gm. Wólka
i nakazuje:**

1. Unieruchomienie wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sobianowice gm. Wólka;
2. Podjęcie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o. o. Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin skutecznych działań naprawczych, mających na celu doprowadzenie wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sobianowice gm. Wólka do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami, określonymi w załączniku nr 1 w części C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) zaopiniowanych w zakresie terminu ich realizacji przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie;
3. Przedstawienie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lublinie planu działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez Wójta Gminy Wólka;
4. Przekazanie odbiorcom usług pisemnej informacji o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia;
5. Zapewnienie użytkownikom korzystającym z tego ujęcia wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej;

jednocześnie zezwala na:

utrzymywanie instalacji wodociągowej w ruchu jedynie, w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz korzystania z wody wyłącznie do splukiwania toalet.

Po podjęciu działań naprawczych nakazanych niniejszą decyzją należy wykonać badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej w punktach wewnętrznej instalacji wodociągowej, pozwalające na ocenę skuteczności przeprowadzonych działań naprawczych i przekazać Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lublinie ich wyniki.

Ponowne wykorzystywanie wody do spożycia może nastąpić po uzyskaniu wyników badań jakości wody zgodnych z normami przewidzianymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i stwierdzeniu jej przydatności do spożycia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie.

Niniejsza decyzja z mocy ustawy tj. przepisu art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Uzasadnienie

W dniu 22.11.2022 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego pobrano do badań 2 próbki wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sobianowice gm. Wólka w zakresie monitoringu parametrów grupy A i parametru enterokoki.

Przeprowadzone w Dziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Lublinie badania wykazały obecność bakterii grupy coli w próbkach wody, pobranych w punktach zgodności:

- hydrofornia Sobianowice/woda do sieci w ilości 38 jtk/100 ml (przy normie 0 jtk/100 ml), co potwierdziło sprawozdanie z badania wody Nr DL.9051.1.1433.2022 (wynik cząstkowy nr 1) z dnia 23.11.2022 r.;

- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pliszczynie, Kolonia Pliszczyn 100/toaleta (poziom -1) w ilości 32 jtk/100 ml (przy normie 0 jtk/100 ml), co potwierdziło sprawozdanie z badania wody Nr DL.9051.1.1435.2022 (wynik cząstkowy nr 1) z dnia 23.11.2022 r.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 w części C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) wartość parametryczna bakterii grupy coli wynosi 0 jtk/100 ml.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 4, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania z badania jakości wody, stwierdza brak przydatności wody do spożycia – w przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdatna do użycia, a jej jakość zagraża zdrowiu konsumentów - z jednoczesnym wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, czy woda może być wykorzystywana do innych celów niż do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z § 21 ust. 7 i 9 cytowanego wyżej rozporządzenia, w przypadku stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia, właściwy państwowy inspektor sanitarny nakazuje podjęcie działań naprawczych oraz opiniuje termin realizacji działań naprawczych, a podmiot, o którym mowa w § 6 ww. rozporządzenia, przedstawia właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Zgodnie z § 26 ust. 3 w przypadku, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 2-4, podmioty, o których mowa w § 6 i § 7, przekazują odbiorcom usług pisemną informację o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

Mając na uwadze powyższe, z uwagi na zagrożenie zdrowia ludzi związane z używaniem wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia, w której stwierdzono obecność bakterii grupy coli, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie stwierdził brak przydatności wody do spożycia oraz nakazał podjęcie stosowanych działań.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.) jeżeli naruszenie wymagań spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

W związku z powyższym odstąpiono od umożliwienia Stronie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań przed wydaniem decyzji, albowiem zachodzi konieczność podjęcia natychmiastowych działań z uwagi na niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego - art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.).

Wobec powyższego należało orzec jak w osnowie.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej przysługuje stronie odwołanie do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lublinie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji, nie przysługuje jej prawo do odwołania się ani wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Na mocy art. 130 § 3 pkt 2 kpa niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu wniesienia odwołania, a wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku jej wykonania.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lublinie

Aneta Grąbek

Załączniki: Sprawozdanie z badania wody Nr DL.9051.1.1433.2022 (wynik cząstkowy nr 1), Nr DL.9051.1.1435.2022 (wynik cząstkowy nr 1) z dnia 23.11.2022 r.

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Do wiadomości:

3. Wójt Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Jakubowice Murowane
4. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin
5. Oddział HŻ wm
6. Oddział PEP wm
7. Oddział HDM wm

