



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PUŁAWACH

24-100 Puławy, Al. Królewska 19
tel./fax. (0-81) 886-48-91
<https://www.gov.pl/web/psse-pulawy>
psse.pulawy@sanepid.gov.pl

ONS-HK.9020.2.86.2022

Puławy, dnia 16 września 2022 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Rynek 32
24-160 Wąwolnica

DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1, w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.) w oparciu o art. 12 ust. 1, ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.) oraz § 3 ust 1, § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po zapoznaniu się z raportami z badań wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rąblów nr: 702/2022, 703/2022, 704/2022 i 705/2022 z dnia 16.09.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach postanawia zmienić decyzję z dnia 7 września 2022 r., znak: ONS-HK.9020.2.86.2022 w następujący sposób:

- 1) **Stwierdza przydatność do spożycia przez ludzi wody chlorowanej** pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rąblów, administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wąwolnicy.
- 2) Nakazuje kontynuować uzdatnianie wody w procesie dezynfekcji i kontrolować poziom chloru wolnego w wodzie, tak aby jego zawartość nie przekraczała 0,3 mg/l.
- 3) Nakazuje niezwłocznie poinformować konsumentów o przydatności wody chlorowanej do spożycia i prowadzonym uzdatnianiu wody.
- 4) Nakazuje informować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach o prowadzonych na wodociągu działaniach naprawczych.

- 5) Nakazuje prowadzić mikrobiologiczne badania wody pochodzącej ze studni nr 1 podawanej do sieci wodociągowej oraz pobranej z sieci wodociągowej minimum w dwóch punktach.
- 6) Nakazuje przekazywać Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Puławach wyniki z przeprowadzonych badań jakości wody.

Uzasadnienie

Przeprowadzone przez Wydział Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach badania wody pobranej w dniu 13.09.2022 r. ze studni nr 1, hydroforni oraz z sieci wodociągu Rąblów w punktach: posesja Nr 83A w miejscowości Rąblów i posesja Nr 22A w miejscowości Kębło wykazały, że woda w zakresie parametrów mikrobiologicznych tj.: bakterii grupy coli, Escherichii coli, enterokoków, ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h oraz stężenia chloru wolnego spełnia wymagania załącznika nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 i część D tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Po dokonaniu analizy ryzyka zdrowotnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach stwierdza, że woda uzdatniana w procesie dezynfekcji wprowadzana do sieci wodociągowej może być używana do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część D tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), dopuszczalne stężenie wolnego chloru w wodzie, w punkcie czerpalnym u konsumenta nie powinno przekraczać 0,3 mg/l.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna może być zmieniona jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 195 z późn. zm.) do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego stanu sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w szczególności dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach.

W razie naruszania wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień (art. 27 ust. 1 wyżej cyt. ustawy) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach jest organem właściwym w niniejszej sprawie (art. 12 ust. 1 wyżej cyt. ustawy).

W związku z powyższym postanowiono jak w osnowie.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 129 § 2 Kpa). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach. Z dniem doręczenia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. (art. 127a Kpa).



p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Puławach

Dorota
mgr Dorota Czekirda

Załączniki:

1. Raporty z badania wody nr: 702/2022, 703/2022, 704/2022, 704/2022 z dnia 16.09.2022 r.
2. Komunikat Nr 3 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach z dnia 16 września 2022 r.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Wójt Gminy Wąwolnica,
3. Burmistrz Kazimierza Dolnego w związku z zaopatrywaniem w wodę mieszkańców części Witoszyna oraz posesji Nr 12, Nr 13 i Nr 15 w m. Rzeczyca gm. Kazimierz Dolny,
4. aa.

Do wiadomości:

1. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny,
2. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - Starostwo Powiatowe w Puławach.

